

Утверждаю:

Главный врач ГАУЗ СО
«Североуральская ЦГБ»



А.В. Путинцев

Акт технического осмотра лифта

г. Североуральск

«03» марта 2026 года

Комиссия в составе:

Зам. главного врача по хозяйственным вопросам

Ж.А. Саранчина

Главный энергетик

А.Н. Никифоров

Произвела осмотр объекта:

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» Здание, назначение: нежилое здание, по адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 22. Кадастровый номер № 66:60:0904019:2596. Ремонт лифтовой шахты, машинного помещения, замена лифта №11363

(наименование объекта)

и отметила следующее:

I. Общие сведения по объекту:

Год постройки: до 1973 г.

Форма собственности: оперативное управление

Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.: 3 этажей (в т.ч. подвал)

Площадь: 2444,7 м²

II. Характеристики существующего лифта:

1. Тип, модель: Лифт пассажирский

2. Заводской номер: 11363

3. Номинальная грузоподъемность: 320 кг

4. Номинальная скорость: 0,5 м/с

5. Число остановок: 3

- лифт в неработоспособном состоянии. Техническая документация отсутствует

III. Выводы и предложения по проведению ремонта:

1. Требуется замена лифтового оборудования грузоподъемностью не менее 400 кг, скорость – 1.0 м/с, 3 остановки, размер кабины - не менее 900x1050x2100 мм, тип кабины – непроходная, проем дверей - не менее 650 x 2000 мм, тип дверей – автоматические центрального открывания, высота подъема – 6.80 м.

2. Требуется усиление плиты перекрытия шахты лифта.

IV. Особые условия производства работ:

- строительно-монтажные работы производятся без остановки оказания медицинских услуг, в действующем здании;

- применить повышающий коэффициент 1,25 к времени эксплуатации строительных машин, затратам труда машинистов и 1,15 к затратам труда рабочих.